


Controlelijst Algemene eisen alle lokalen

| Datum beoordeling: | | | | |
|---|----|-----|--------|-------------|
| Lokaal: | | | | |
| Gecheckt door: | | | | |
| Arbo knelpunten Algemene eisen alle lokalen | ja | nee | n.v.t. | Opmerkingen |
| <p>1. Is elk lokaal meegenomen in de RI&E?</p> <p><i>Elke werkgever, dus ook voor scholen, moet een RI&E (risico inventarisatie & evaluatie) laten opstellen. Die RI&E moet volledig en actueel zijn.</i></p> <p><i>Vraag de leidinggevende of de preventiemedewerker ernaar.</i></p> | | | | |
| 2. Zijn doorgangen en looppaden vrij van obstakels? | | | | |
| <p>3. Hebben de doorgangen en looppaden voldoende breedte?</p> <p><i>Tenminste 80 cm breed voor enkelzijdig verkeer en 120 cm breed voor dubbelzijdig verkeer. Als leerlingen rug aan rug werken tenminste 150 cm breed (bron: Arbocatalogus-VO).</i></p> | | | | |
| <p>4. Zijn de vluchtwegen duidelijk aangegeven?</p>  | | | | |
| 5. Hangt er in het lokaal een plattegrond (ontruimingsplan) met vluchtroutes en verzamelplaatsen? | | | | |
| 6. Zijn toegangsdeuren en nooduitgangen vrij van obstakels? | | | | |
| <p>7. Worden ontruimingsoefeningen gehouden?</p> <p><i>zie volgende pagina</i></p> | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | <i>Van een jaarlijkse oefening leert de school wat werkt en wat niet werkt. Door oefening leert men in noodsituaties te handelen.</i> | | | | |
| 8. | Wordt het lokaal ordelijk en opgeruimd gehouden? <i>Denk tijdens de les bijv. aan schooltassen e.d. uit het looppad.</i> | | | | |
| 9. | Is er noodverlichting aanwezig en wordt deze ook periodiek gecontroleerd / onderhouden? | | | | |
| 10. | Zijn gecontroleerde brandblusapparaten in of vanuit de verschillende lokalen snel bereikbaar? | | | | |
| 11. | Zijn de brandblusapparaten snel te pakken? <i>Er staan bijv. geen kasten, stoelen, bedden of andere materialen in de weg.</i> | | | | |
| 12. | Is er voldoende licht in het lokaal? <i>Minimaal 300 lux.</i> | | | | |
| 13. | Is er voldoende ventilatie om klachten (bijv. hoofdpijn) door bedompte lucht te voorkomen? <i>Zie bij twijfel de Arbocatalogus-VO.</i> | | | | |
| 14. | Is de vloer in goede staat (niet glad / niet versleten)? | | | | |
| 15. | Zijn de stopcontacten onbeschadigd? | | | | |
| 16. | Zijn de tafels, stoelen en krukken in goede staat van onderhoud, stabiel en onbeschadigd? | | | | |
| 17. | Is het meubilair (stoel, tafel) van de docent ergonomisch verantwoord? | | | | |
| 18. | Werkt het school- / digibord goed en geeft die geen hinderlijke spiegeling? | | | | |